

**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"  
в апреле 2022 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, Сo	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, Сo	Температура газа, Сo	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м <sup>3</sup>	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м <sup>3</sup>	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м <sup>3</sup>	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м <sup>3</sup>	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м <sup>3</sup>	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м <sup>3</sup> (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	08.04.2022 № 46	-26.8	-22.5	3.0	35.02	50.16	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0043	0.3785	0.7199
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	05.04.2022 № 43	-26.1	-19.7	2.3	34.40	49.94	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0043	0.2158	0.7021
Северный Крым	ГРС - Красноперекопск	14.04.2022 № 37-п	-25.9	-27.6	- 1.0	34.44	49.95	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.004	0.2	0.7031
Северный Крым	ГРС - Джанкой	11.04.2022 № 34-п	-23.3	-25.2	+17.4	34.50	49.92	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.042	0.2	0.7065
Западный Крым	ГРС - Задорное	13.04.2022 № 35-п	-22.6	-23.6	6.1	33.95	48.72	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.01	1.0	0.7182
Западный Крым	УКПГ - Глебовка	27.04.2022 № 42-п	8.0	8.70	9.00	35.82	50.45	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.006	0.6	0.7436
Западный Крым	ГРС - Раздольное	05.04.2022 № 33-п	-16.4	-17.2	+ 9.0	35.70	50.41	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.005	0.5	0.7399
Восточный Крым	ГРС - Нижегородский	14.04.2022 № 38-п	-39.4	-48.6	2.0	34.45	49.95	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.005	0.2	0.7034
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	13.04.2022 № 50	-39.6	менее -30	+16.0	34.38	49.92	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0041	0.2112	0.7015
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	06.04.2022 № 44	-33.2	-26.8	1.0	34.46	49.97	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0046	0.2250	0.7036

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти  
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А тел.-66-47-21



А.Ю. Можаровский