

**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
за март 2024 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № пасп.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, °С	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, °С	Температура газа, °С	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 Симферополь	05.03.2024 № 37	-45.0	-30.0	+2	34.60	50.05	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2474	0.7071
Центральный Крым	ГРС-1 Симферополь	14.03.2024 № 46	-42.0	-30	-2.1	34.64	50.07	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.005	0.2518	0.7079
Северный Крым	ГРС - Красноперекоск	14.03.2024 № 21-п	-43.3	-30.0	0.0	34.65	50.08	отс.	менее 0.01	менее 0.02	менее 0.005	0.2514	0.7081
Северный Крым	ГРС - Джанкой	29.03.2024 № 24-п	-22.9	-22.7	+16.3	34.48	49.90	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.028	0.2411	0.7061
Западный Крым	ГРС - Задорное	12.03.2024 № 19-п	-20.2	-18.5	+6.0	33.95	48.70	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0087	1.0109	0.7187
Западный Крым	ГРС-Саки	27.02.2024 № 52	-33.5	-26.0	+2.0	35.23	50.30	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.3778	0.7246
Западный Крым	ГРС - Раздольное	27.03.2024 № 23-п	-33.6	-38.1	+ 10	34.68	50.10	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2518	0.7088
Восточный Крым	ГРС - Нижнегорский	28.03.2024 № 53	-27.5	-11.7	+10	34.63	50.05	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0050	0.2547	0.7078
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	19.03.2024 № 47	-35.1	-19.4	+24.5	34.65	50.08	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2489	0.7079
Южный Крым	ГРС - Бахчисарай	07.03.2024 № 41	-44.1	-30.0	+3	34.61	50.04	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005	0.2493	0.7072

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А. тел.-66-47-21



А.Ю. Можаровский